

Regelglauführung
(~Station 11.75)

Wandkopf neu C 35/45, XC4, XD3, XF4, WA
Oberfläche glatt
Bewehrung Bü. Ø10/20

(sh. Planung Büro Ernst+Partner)
~768,87' neu

Abstandsicherung
(sh. Planung Büro Ernst+Partner)

Bestand ~768,86'

Gepflantes Gelände

Bewehrung Ø10/20 eingebört

Schalenteile

best. Vorsatzschale

Dimensions: 35, ~60, 4%, 25, 30, Ø10/20 unbehindert ~65, 4, ~15-18

Regelauflösung
(~Station 31.27)

Wandkopf neu C 35/45, XC4, XD3, XF4, WA
Oberfläche glatt
Bewehrung Bü. #10/20

(sh. Planung Büro Ernst+Partner)
~768.71 neu

Abschürzung
(sh. Planung Büro Ernst+Partner)

Bestland
~768.83

Gefährtes Gelände

Bewehrung #10/20 eingebohrt

~3cm Beton abstemmen
raue Oberfläche ausbilden
(Körngerüst freilegen)
Betonauftrag ~12-13cm

Bewehrung #14/10 horiz.
Bewehrung #12/15 vertikal
(sh. Fund.-ba Messstelle)

Schalbeton

~766.16

Gründung unbekannt

Abschnittsweise Unterfangung
mit Beton C25/30, XC2
nach DIN 4123
Bewehrung Bügelmatte Q636A

Schmiecha

Technical cross-section drawing of a staircase wall (Treppenbereich) showing dimensions and construction details:

- Dimensions:**
 - Top width: 35
 - Top offset: 10
 - Top thickness: 45
 - Blockstule offset: 10
 - Blockstule width: 20
 - Wall thickness: 3
 - Foundation width: 15
 - Foundation height: 766,25
 - Foundation offset: 20
 - Foundation width: 60
 - Foundation height: 70
- Labels and Notes:**
 - OK Wandkopf neu
 - Bewehrung analog Schnitt B-B
 - + Verbundanker in der Fläche 4 SL/m² (Treppenbereich)
 - ~3cm Beton abstemmen
 - rauhe Oberfläche ausbilden (Korngerüst freilegen)
 - Betonauflrag neu
 - Schalbeton
 - Gründung unbekannt
 - Abschnittsweise Unterfangung analog Schnitt B-B