T 30-RS / RS — baurechtlich erforderlicher Zustand / Klassifikation vorhandener Abschluss, wenn abweichend



RAUMABSCHLÜSSE / TÜREN

- T 90 — Brandschutztür, feuerbeständig und selbstschließend
- T 60 — Brandschutztür, hochfeuerhemmend und selbstschließend
- T 30 — Brandschutztür, feuerhemmend und selbstschließend
- RS — Rauchschutztür, rauchdicht und selbstschließend
- TDS — Tür, dicht- und selbstschließend
- TD — Tür, dichtschließend

RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

- BW (Brandwand)
- Bauart BW
- feuerbeständig
- feuerbeständig, nichtbrennbar
- feuerhemmend
- ohne Klassifizierung

RÄUME / BEREICHE

- notwendiger Flur
- notwendige Treppe bzw. Treppenraum
- Aufenthaltsraum
- Bereiche nicht zum dauerhaften Aufenthalt
- Bereiche mit erhöhter Brandgefahr / -last
- Bereiche / Geräte für die Haustechnik

SICHERHEITSHINWEISE

- Ausgang / Notausgang
- Rettungsweg / Richtungsangabe
- NRA/RWA-Einrichtung
- RM — Überwachung mit Rauchwarnmelder
- akustische Alarmierung

VERMERK

ENTWURF

Maßgebend ist der Textteil des Brandschutzkonzepts/-gutachtens; nur Bauteile für den Raumabschluss sind farbig gekennzeichnet

PROJEKT

Turn- und Festhalle Pfeffingen
Bergstraße 1, 72459 Albstadt-Pfeffingen

BAUHERRSCHAFT

Stadtverwaltung Albstadt
Amt für Bauen und Service, Abteilung Hochbau
Am Markt 2, 72461 Albstadt

GENERALPLANUNG / PROJEKTENTWICKLUNG

KUBUS 360 GmbH
Vogelrainstraße 25, 70199 Stuttgart

PLANINHALT	MASSSTAB
Untergeschoss	1:175

PLAN-NR. / INDEX	DATUM	PROJEKT-NR.
G-001	14.03.2014	13-362-0401

TRIAS Brandschutzplanung
Überkinger Straße 12, 70372 Stuttgart
Fon: 0711/933 10 90-0 Fax: 0711/933 10 89-9
mail@trias-ing.de www.trias-ing.de